总平面图 1:500

说明：

1. 本图消防车道不小于4米，消防转弯半径不小于12米。
2. 结合项目整体规划和新建建筑单体总面积的需求，消防水池的容量及室外消防栓等消防设施，均满足项目原有建筑和新建建筑的消防要求。

消防分析图